



- Tankreinigungen aller Art
- Einbau von Innenhüllen
- Sandstrahlen & Beschichten
- Tankanlagenbau
- Demontagen & Stilllegungen

FISCHER TANKSCHUTZ
SEIT 1967 IHR FACHBETRIEB

FISCHER TANKSCHUTZ | Froschbergstraße 59 | 74354 Besigheim

Peilstabtablelle

DIN 6608 und DIN 6616

Nenninhalt: 1.000 Liter

Tankdurchmesser: 1 000 mm - Gesamtlänge: 1 435 mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	1.6	34	305.5	67	743.8
2	4.5	35	318.3	68	756.2
3	8.3	36	331.2	69	768.6
4	12.7	37	344.2	70	780.7
5	17.8	38	357.3	71	792.8
6	23.4	39	370.5	72	804.7
7	29.4	40	383.8	73	816.4
8	36.0	41	397.1	74	827.9
9	42.9	42	410.5	75	839.3
10	50.3	43	423.9	76	850.5
11	58.0	44	437.4	77	861.4
12	66.0	45	450.9	78	872.2
13	4.4	46	464.4	79	882.7
14	83.1	47	478.0	80	893.1
15	92.1	48	491.6	81	903.1
16	101.4	49	505.2	82	913.0
17	111.0	50	518.8	83	922.5
18	120.8	51	532.4	84	931.8
19	130.9	52	546.0	85	940.8
20	141.2	53	559.5	86	949.5
21	151.8	54	573.1	87	957.9
22	162.5	55	586.6	88	966.0
23	173.5	56	600.1	89	973.7
24	184.7	57	613.5	90	981.1
25	196.1	58	626.9	91	988.0
26	207.6	59	640.2	92	994.5
27	219.3	60	653.5	93	1000.6
28	231.2	61	666.6	94	1011.3
29	243.2	62	679.7	95	1015.7
30	255.4	63	692.7	96	1019.5
31	267.8	64	705.7	97	1022.4
32	280.2	65	718.5	98	1024.0
33	292.8	66	731.2	99	

Tabellenzahlen rechnerisch ermittelt, für amtliche Zwecke nicht geeignet. Aufgrund der üblichen Toleranzen und der unterschiedlichen Einbaubedingungen sind Abweichungen bis zu 6% möglich.

Tel. 07143 60694

Fax 07143 35510
www.tankschutz-fischer.de
info@tankschutz-fischer.de

FISCHER TANKSCHUTZ – Niederlassung der EnTec Anlagenservice GmbH | Gesellschaftssitz: Schwieberdingen
Geschäftsführer: Alexander Vujic | Amtsgericht Stuttgart | HRB 770604 | Zugelassener Fachbetrieb nach § 62 WHG
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | IBAN: DE73 7005 4306 0011 6825 31 | BIC: BYLADEM1WOR